

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском
районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр
гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,
Романовском и Ребрихинском районах

Юридический адрес: 656049, Алтайский край, Барнаул г, Радищева пер, дом 50, тел.: +7 (3852) 50-30-40

e-mail: mail@altcge.ru

ОГРН 1052202282494 ИНН 2225068322

Адреса мест осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул,
дом 18, тел.: 3856222315, e-mail: zavialovo@altcge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512744

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Н.Н. Нечунаев

04.07.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 22-01-35/04353-25 от 04.07.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСИХА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-МОСИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(ИНН 2266006068 ОГРН 1212200030393)

2. **Юридический адрес:** 658543, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ М.Р-Н РЕБРИХИНСКИЙ, С.П. УСТЬ-МОСИХИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ, С УСТЬ-МОСИХА, УЛ ЛЕНИНСКАЯ ВЛД. 1

Фактический адрес: Алтайский край, м.р-н Ребрихинский, с.п. Усть-Мосихинский сельсовет, с Усть-Мосиха, ул
Ленинская

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** разводящая сеть к.т. №01635473101.10110.0013, край, Алтайский, р-н, Ребрихинский, с, Усть-
Мосиха, ул, Малороссийская, 45

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 01.07.2025 11:30 - 11:35

Ф.И.О., должность: Поротникова Галина Ивановна Помощник врача по общей гигиене Филиал Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в Завьяловском,
Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.07.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №22-ПК от 9 января 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 1 июля 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 22-01-35/04353-25 от 04.07.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 22-01-35/04353-05.06-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
		208668
1	Баня водяная, УТ-4302	125
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2557
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2579
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	1070066
5	Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01	

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 01.07.2025 13:00
дата начала испытаний 01.07.2025 13:43, дата окончания испытаний 04.07.2025 13:44

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Запах при 60 °С	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,6±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
5	Цветность	градус цветности	10,2±2,0	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)

Место осуществления деятельности: 658620, Алтайский край, Завьяловский р-н, Завьялово с, Центральная ул, дом 18
Микробиологическая лаборатория
Образец поступил 01.07.2025 13:00
дата начала испытаний 01.07.2025 13:00, дата окончания испытаний 04.07.2025 14:19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, п. 9.2
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
А.В. Карнаухова, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 22-01-35/04353-25 от 04.07.2025